

CERTIFICAT DE CONFORMITE 3.1
CERTIFICATE OF CONFORMITY 3.1
FOLLOWING STANDARD EN 10204: 2004

Fabricant : SAFI
Manufacturer : 13, Avenue Jacques MOISON
 26770 TAULIGNAN – France

Nous certifions que sauf exception, réserves ou dérogations énumérées, la fourniture citée a été livrée conforme aux spécifications techniques du marché, commande ou sous commande du client et que, toutes opérations de contrôle et essais effectués répond sous tous ses aspects, aux spécifications particulières, aux plans ainsi qu'aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

Le signataire de ce certificat SAFI Type 3.1 selon la norme EN 10204 : 2004 est le représentant autorisé pour l'inspection du matériel dont sa fonction est indépendante du département de fabrication.

We hereby certify that the product(s) supplied, detailed below, have been inspected and, unless otherwise stated, are in compliance with the required technical specifications and that the supplied material's inspection and testing results comply with the appropriate standards, regulations and/or SAFI's acceptance criteria.

The approved signatory of this EN10204:2004 Type 3.1 certificate is that of the SAFI authorized inspection representative who is completely independent of the manufacturing department.

Client / Customer :	ROBIPLAST
N° Commande Client <i>Customer Order Nb:</i>	RCF240701
N° Commande SAFI <i>SAFI Order</i>	87288

Produits fournis – Supplier Products

Quantité Quantity	Description du matériel / Product description	Référence SAFI Item SAFI	Référence Client Item Customer
2	Robinet PVC-U à membrane à brides perçage suivant EN1092-1 PN10 (DIN), DN32, PN10, étanchéité EPDM, équipé d'un actionneur pneumatique simple effet Normalement Fermé (SE/NF)	MS003C0E0006 2309-03FFE	Pas de référence

Résultats des essais - Test Results

N°	Points de contrôle / Inspections / Tests	Standard	Résultats / Results
1	Inspection visuelle / Visual Inspection	SAFI Data Sheet	Conforme / Compliant
2	Dimensions / Dimensions	SAFI Data Sheet	Conforme / Compliant
3	Contrôle Marquage / Marking control	SAFI Data Sheet	Conforme / Compliant
4	Contrôle fonctionnel / Functional Test	SAFI Data Sheet	Conforme / Compliant
5	Contrôle Etanchéité : Test à l'air sous l'eau – Position ouvert / Tightness Test Opened Position – Air Test under water	ISO 9393-2 – Chap 7.2-	Conforme / Compliant
	Contrôle Etanchéité : Test à l'air sous l'eau – Position fermée / Tightness Test Closed position – Air Test under water	ISO 9393-2 – Chap 7.2-	Conforme / Compliant



CERTIFICAT DE CONFORMITE 3.1
CERTIFICATE OF CONFORMITY 3.1
FOLLOWING STANDARD EN 10204: 2004

NAME	G. Le VICENTE
RESPONSIBLE	QUALITY CONTROL
APPROVAL	
DATE	23/08/2024